

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 512 DEL 28/03/2024

O G G E T T O

SERVIZIO ANNUALE DI DISINFEZIONE PER IL TRATTAMENTO E CONTROLLO DELLA LEGIONELLA PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ULSS 8 BERICA - DISTRETTI EST E OVEST: DELIBERA A CONTRARRE.

Proponente: UOS MOBILITA E VIABILITA
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 399/24

Il Responsabile della U.O.S. Mobilità e Viabilità riferisce:

“Premesso che si rende necessario adempiere alle vigenti le disposizioni del Documento “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi” di cui alla Conferenza Stato Regioni 7 maggio 2015 e, altresì, alle prescrizioni dell’OMS e della normativa Europea emesse in merito;

considerato che rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 64 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, garantire l’affidabilità e la sicurezza delle attrezzature, degli impianti e dei dispositivi ed il controllo del loro funzionamento, assicurando la continuità del servizio nei confronti dell’utenza;

evidenziato che la prevenzione delle infezioni da Legionella in ambito ospedaliero costituisce una attività indispensabile per la sicurezza dei pazienti e degli operatori e che le prestazioni necessarie per assicurare tale funzione possono essere garantite mediante un servizio di decontaminazione delle acque destinate al consumo umano ed un sistema di manutenzione degli impianti connessi, nonché un’attività di monitoraggio e controllo microbiologico presso gli impianti idrici dei presidi ospedalieri aziendali della ULSS 8 Berica di Vicenza, Noventa Vicentina, Arzignano, Montecchio Maggiore, Valdagno e Lonigo;

dato atto che il servizio di cui sopra è costituito in dettaglio dalle seguenti prestazioni:

- la decontaminazione mediante biossido di cloro con l’impiego del prodotto “TwinOxide” che evita il confezionamento in sito del biossido di cloro, eliminando gli svantaggi che questo comporta in termini di sicurezza di processo - essendo lo stesso generato con due componenti in polvere - ed assicurando altresì ulteriori vantaggi tra i quali: una azione biocida più potente, efficace e rapida, l’assenza di residui nocivi di clorati-cloriti-cloruri nell’acqua destinata ad uso umano, senza la necessità di modifiche agli impianti esistenti;
- il flussaggio dell’acqua presso i punti distali per assicurare l’efficacia del trattamento evitando l’esistenza di punti privi di erogazione e quindi di decontaminazione, senza l’intervento dell’operatore, assicurando quindi la circolazione del biossido ad intervalli orari e comunque regolabili attraverso l’installazione nei punti principali di flussatori automatici “Flush Matic Tap”;
- l’attività di monitoraggio costante mediante rilevazione automatica dei parametri relativi alla concentrazione di biossido, alla temperatura ed alla portata d’acqua al fine di valutare l’efficienza della decontaminazione;
- l’attività di reportistica dei parametri per il controllo del servizio;
- la garanzia full risk sui componenti;

accertato inoltre che, nel tempo, è aumentata la necessità di acquisire dispositivi e sistemi di ricambio di filtraggio assoluto per terminali docce e lavabi particolarmente soggetti a ristagno d’acqua a causa di utilizzo intermittente o basso utilizzo, condizione questa che favorisce la proliferazione del batterio;

tenuto conto che il servizio come sopra descritto è reperibile dalla sola ditta Dmd Srl con sede a Campagnola di Zevio (VR), in quanto importatrice esclusiva per l’Italia del prodotto “Twinoxide” per la decontaminazione delle acque destinate al consumo umano e distributrice unica del brevetto “Flush Matic Tap” per il trattamento ed il controllo della legionella;

stimato in € 184.945,40 + IVA l’importo del servizio da affidare per il periodo di un anno, sulla base dello storico riferito agli anni precedenti e incrementato della fornitura dei sistemi di filtraggio assoluto per docce e lavabi e degli aggiornamenti e nuove installazioni, importo così suddiviso:

- € 156.582,90 per il servizio di decontaminazione dell'acqua calda sanitaria, tramite soluzione di biossido di cloro "Twinoxide" e di manutenzione degli impianti connessi, nonché per l'attività di monitoraggio e controllo microbiologico presso i presidi ospedalieri soprammenzionati, da corrispondere a canone mensile;
- € 10.552,50 per manutenzione straordinaria extracontratto, per aggiornamenti delle centraline e nuove installazioni di sistemi di dosaggio, che andranno contabilizzati e fatturati separatamente a prestazione eseguita;
- € 12.650,00 per la fornitura di sistemi di filtraggio assoluto non compresi nel servizio di cui sopra che andranno contabilizzati e fatturati separatamente in coincidenza con la fornitura effettuata;
- € 5.160,00 per i dispositivi Flushmatic Tap;

attesa pertanto l'esigenza di assicurare livelli di prestazione adeguati e di garantire la sicurezza del funzionamento dei dispositivi di flusso attraverso un servizio di manutenzione programmata, di ricambio di filtri assoluti e degli aggiornamenti e nuove installazioni e ritenuto quindi di procedere - ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - a richiedere offerta alla ditta D.M.D. Srl con sede a Campagnola di Zevio (VR), in relazione all'espletamento del servizio in premessa per il periodo di anni uno;

posto che la richiesta d'offerta in oggetto verrà gestita in modalità telematica attraverso un sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, denominato "Sintel", ai sensi dell'art. 62, comma 5, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023;

richiamato l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ritenuto infine di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Andrea Leonardi, Responsabile della U.O.S. Mobilità e Viabilità dell'ULSS 8 Berica".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di procedere alla richiesta d'offerta mediante piattaforma telematica di e-procurement "SINTEL", alla ditta D.M.D. Srl, con sede in Campagnola di Zevio (VR), per l'affidamento - ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - del servizio di disinfezione per il trattamento e controllo

della legionella, della fornitura dei sistemi di filtraggio assoluto per docce e lavabi e degli aggiornamenti e nuove installazioni presso i Presidi Ospedalieri dell'ULSS 8 Berica di Vicenza, Noventa Vicentina, Arzignano, Montebelluna, Montebelluna Maggiore, Valdagno e Lonigo, per un periodo di 12 mesi, con decorrenza 1 gennaio 2024;

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Andrea Leonardi, Responsabile della U.O.S. Mobilità e Viabilità dell'ULSS 8 Berica;
3. di prescrivere che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
