

LEGENDA SIMBOLI								
	QUADRO ELETTRICO (035361.b)							
	ARMADIO/I RACK - PERMUTATORE IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE (14M.12.001.01)							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA RETE DI BT NORMALE E/O PREFERENZIALE							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA RETI DI BT E CONTINUITA' ASSOLUTA PER UTENZE INFORMATICHE							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA RETE DI BT E RETE SERVIZI ESSENZIALI DI SICUREZZA							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA RETE DI CONTINUITA' ASSOLUTA PER UTENZE INFORMATICHE							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA RETE DI CONTINUITA' ASSOLUTA PER UTENZE MEDICALI							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA RETE ESSENZIALE SERVIZI DI SICUREZZA CLASSE 0.5 (AD INTERRUZIONE BREVE) (ES. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA) (14M.01.003.06 / 14M.01.003.07 / 14M.01.003.08 / 14M.01.061.01)							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA RETE ESSENZIALE SERVIZI DI SICUREZZA CLASSE 15 (AD INTERRUZIONE MEDIA) (ES. ASCENSORI ANTINCENDIO)							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA (14M.01.003.06 / 14M.01.003.07 / 14M.01.003.08 / 14M.01.061.01)							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA E SPECIALI DI COMUNICAZIONE							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA CIRCUITI AUSILIARI (INTERBLOCCHI, ECC.)							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA COMPRENDENTE LE RETI BT, CM, EB, TO, SS E PREVISTA SU CANALI DEDICATI							
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA RETI DI BT NORMALE E/O PREFERENZIALE E DI REGOLAZIONE AUTOMATICA A SERVIZIO ESCLUSIVO DEGLI IMPIANTI MECCANICI (CANALI COMPRESI NELLA SEZIONE DI PROGETTO RELATIVA AGLI IMPIANTI MECCANICI)							
	PERCORSO VERTICALE CANALIZZAZIONI E/O TUBAZIONI							
	BARRIERA FRANGIFIAMMA REI 120 (14M.01.002.01)							
	CAMBIO DIMENSIONE O TIPOLOGIA DI CANALIZZAZIONE/TUBAZIONE							
<table border="1"> <tr> <td>TIPO [3]</td><td>POSA [4]</td><td>RETI [1]</td></tr> <tr> <td>DIMENSIONI [5]</td><td colspan="2" rowspan="7">SEZIONE [2]</td></tr> </table>			TIPO [3]	POSA [4]	RETI [1]	DIMENSIONI [5]	SEZIONE [2]	
TIPO [3]	POSA [4]	RETI [1]						
DIMENSIONI [5]	SEZIONE [2]							
1 LEGENDA DELLE RETI MT-O MEDIA TENSIONE- RETE ORDINARIA MT-E MEDIA TENSIONE- RETE DI EMERGENZA BT RETE BASSA TENSIONE CI RETE CONTINUITA' ASSOLUTA UTENZE INFORMATICHE CM CONTINUITA' ASSOLUTA UTENZE MEDICALI EB SERVIZI DI SICUREZZA CLASSE 0,5 (AD INTERRUZIONE BREVE) (ES. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA) EM SERVIZI DI SICUREZZA CLASSE 15 (AD INTERRUZIONE MEDIA) (ES. ASCENSORI ANTINCENDIO) SS SPECIALI DI SICUREZZA E DI COMUNICAZIONE SC SPECIALI DI COMUNICAZIONE FO SPECIALI DI COMUNICAZIONE MEDIANTE FIBRA OTTICA AUX SERVIZI AUSILIARI (INTERBLOCCHI, ETC.)								
3 LEGENDA SIGLE TIPOLOGIE CAVIDOTTI CMZV_C CANALE METALLICO ZINCATO A CALDO VERNICIATO TIPO CHIUSO CMZC_F CANALE METALLICO ZINCATO A CALDO TIPO FORATO CMZC_C CANALE METALLICO ZINCATO A CALDO TIPO CHIUSO CMZS_F CANALE METALLICO ZINCATO SENDZIMIR TIPO FORATO CMZS_C CANALE METALLICO ZINCATO SENDZIMIR TIPO CHIUSO PFAZ PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR TRA TUBO PROTETTIVO IN ACCIAIO ZINCATO LEGGERO TRP TUBO PROTETTIVO RIGIDO IN PVC TRPP TUBO PROTETTIVO RIGIDO IN PEHD TRT TRITUBO PROTETTIVO RIGIDO IN PEHD PER POSA INTERRATA TFPP TUBO PROTETTIVO FLESSIBILE IN PEHD PER POSA INTERRATA TFPG TUBO PROTETTIVO FLESSIBILE SERIE PESANTE PER GETTI IN C.A. TFP TUBO FLESSIBILE IN PVC BLI BLINDOSBARRA								
2 ESEMPI DI SEZIONE CANALE CON COPERCHIO CANALE SENZA COPERCHIO CANALE CON SETTO SEPARATORE SENZA COPERCHIO TUBO PROTETTIVO TRITUBO BLINDOSBARRA								
4 TIPI DI POSA PV PARETE IN VISTA PI PARETE AD INCASSO PAV PAVIMENTO AD INCASSO PAVF PAVIMENTO IN VISTA SOF SOFFITTO/CONTROSOFFITTO INT INTERRATA								
5 DIMENSIONI DIMENSIONI DEI CAVIDOTTI ESPRESSE IN mm								
A INDICAZIONE DI SEZIONE (SI VEDA L'ELABORATO RELATIVO ALLE SEZIONI)								

CAVEDI CODIFICATI

Diagram illustrating the structure of the CAVEDI coding system. A cable is shown with a label xn/y indicating the number of conductors (x) and the number of pairs (y).




The cable is divided into two main sections:

- CORPO DI APPARTENENZA** (Body of Origin): This section is further divided into six pairs, labeled 1L through 6L, each corresponding to a specific lot (LOTTO).
- TIPOLOGIA DI IMPIANTO** (Type of Installation): This section is divided into two types: E (Elettro) and S (Speciali).

The **NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEL CAVEDIO** (Progressive numbering of the cable) is indicated by an arrow pointing to the right.

IMPIANTI SPECIALI	
RIVELAZIONE INCENDI	
	CENTRALE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI DI TIPO A A MULTIPROCESSORE PER LA GESTIONE FINO A 1008 INDIRIZZI (14M.16.001.01)
	PANNELLO REMOTO DI RIPETIZIONE STATI/ALLARMI IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI (14M.16.007.01)
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO AD INDIRIZZO (INSTALLAZIONE A SOFFITTO S.N.D.S.) (143014.a / NP.18)
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO AD INDIRIZZO (INSTALLAZIONE ALL'INTERNO CONTROSOFFITTO/CONTROPAVIMENTO) (143014.a / NP.18)
	NUMERO n. RIVELATORI OTTICI DI FUMO ANALOGICI AD INDIRIZZO AD ELEVATA SENSIBILITA', INSTALLATI NEI CANALI DI RIPRESA E MANDATA ARIA (CAM = CANALE DI MANDATA; CAR = CANALE DI RIPRESA) (14M.16.017.01 / NP.18)
	RIVELATORE ANALOGICO TERMOVELOCIMETRICO AD INDIRIZZO (INSTALLAZIONE A SOFFITTO S.N.D.S.) (143015 / NP.18)
	PANNELLO AVVISATORE OTTICO INSTALLATO IN VISTA A PARETE hinst-2,3m S.N.D.S. (= PER ESTERNO DI TIPO ACUSTICO) (14M.16.006.01 / NP.18)
	SIRENA DI "ALLARME INCENDIO" PER ESTERNO AUTOALIMENTATA (14M.16.019.01 / NP.18)
	MODULO DI COMANDO A n. INDIRIZZI (14M.16.005.01 / NP.18)
	MODULO DI INGRESSO A n. INDIRIZZI (14M.16.004.01 / NP.18)
	MAGNETE DI RITENUTA PORTA TAGLIAFUOCO, PER PULSANTE A SGANCIO MANUALE E CON RIV. INC. (145021.c / 145021.d / NP.24)
	SISTEMA DI RIVELAZIONE A CAMPIONAMENTO D'ARIA: TUBAZIONE IN PVC FORATO PER PRELIEVO ARIA DAL CONTROLROFFITTO CENTRALE DI ASPIRAZIONE PER SISTEMA DI RIVELAZIONE A CAMPIONAMENTO D'ARIA COMPLETA DI N.1/2 RIVELATORI OTTICI DI FUMO (ALIMENTAZIONE 24VCC)
	PULSANTE MANUALE AVVISATORE D'INCENDIO AD INDIRIZZO (143020.a / NP.18)
	PULSANTE MANUALE PER SBLOCCO MAGNETE DI RITENUTA PORTE TAGLIAFUOCO (hinst-1,5m, di colore rosso) (NP.24)
	EVACUATORE DI FUMO E CALORE
	COMANDO MANUALE APERTURA EVACUATORE DI FUMO
	RIPETITORE OTTICO DI ALLARME INCENDIO (14M.16.011.02 / NP.18)
	n. SERRANDE TAGLIAFUOCO (COMPRESSE NEL PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI)
	ALIMENTATORE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI CONFORME EN54-4 E COMPLETO DI MODULI DI DIAGNOSTICA E SEGNALEZIONE - 2-SA INSTALLATO IN QUADRO DEDICATO, A PARETE E IN VISTA, COMPLETO DI ORGANI DI SEZIONAMENTO E PROTEZIONE (14M.16.003.01)
NOTE: (1) Stato/Comando serrande ventilazione naturale corroidi - lo sgancio dei magneti di ritenuta porte avverrà in modo cumulativo per compartimento, con comando al teleruttore ubicato nel relativo quadro di piano/zona; - lo sgancio delle serrande tagliafuoco avverrà in modo cumulativo per compartimento, con comando da modulo indirizzato al teleruttore ubicato nel relativo quadro di piano/zona;	
DIFFUSIONE SONORA	
	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA GENERALE (NP.09 / NP.10 /)
	BASE MICROFONICA GENERALE CON SELEZIONE ZONE (NP.11 / NP.23)
	BASE MICROFONICA VIGILI DEL FUOCO (NP.09 / NP.10 / NP.22)
	BASE MICROFONICA PER COMUNICAZIONI LOCALI SU UNA UNICA ZONA
	DIFFUSORE DI SUONO PER INCASSO EN54-24 CON CALOTTA ANTIFIAMMA NEL CONTROSOFFITTO P=6W
	DIFFUSORE DI SUONO PER ESTERNO EN54-24 PARETE/SOFFITTO P=6W (14M.06.003.02 / NP.17)
	PROIETTORE DI SUONO ABS EN54-24 CON TRASFORMATORE DI POTENZA P=20W (NP.12 / NP.17)
	PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE P=10W, GRADO DI PROTEZIONE IP 65
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SICUREZZA	
	APPARECCHIO ILLUMINANTE MONO-BIFACCIALE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SEGNALEZIONE USCITE DI SICUREZZA - INSTALLAZIONE A PLAFONE A PARETE (HINST-2,25 m SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) O A SOFFITTO - DISTANZA DI RICONOSCIMENTO: FINO A 32m ca: - CORPO: IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE - FORMA: RETTANGOLARE - SCHERMO: IN POLICARBONATO DIFFONDENTE PRISMATIZZATO INTERNAMENTE - SORGENTE: LED AD ALTA EFFICIENZA - ALIMENTAZIONE DA RETE DI SICUREZZA (SIC) - ALIMENTAZIONE A 216VDC/230 VCA E 50 HZ - GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40 - CLASSE DI ISOLAMENTO 2 - FUNZIONAMENTO IN SOLA EMERGENZA - COMPLETO DI SIMBOLOGIA BIANCO-VERDE PER INDICAZIONE DELLE VIE DI FUGA. (NP.03 / 14M.01.046.08)
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - CORPO: IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE - FORMA: RETTANGOLARE - SCHERMO: IN POLICARBONATO DIFFONDENTE PRISMATIZZATO INTERNAMENTE - SORGENTE: LED AD ALTA INTENSITA' DA 0.5W CON CLASSE OTTICA CERTIFICATA ESENTE (RG0) CEI EN 62471 - ALIMENTAZIONE DA RETE DI SICUREZZA (SIC) - ALIMENTAZIONE A 216VDC/230 VCA E 50 HZ - GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65 - CLASSE DI ISOLAMENTO 2 - FUNZIONAMENTO IN SOLA EMERGENZA - FLUSSO IN EMERGENZA SECONDO LA NORMA CEI EN60598-2-22: 300 lm. (NP.01 / 14M.01.046.08)
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - CORPO: IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE - FORMA: RETTANGOLARE - SCHERMO: IN POLICARBONATO DIFFONDENTE PRISMATIZZATO INTERNAMENTE - SORGENTE: LED AD ALTA INTENSITA' DA 0.5W CON CLASSE OTTICA CERTIFICATA ESENTE (RG0) CEI EN 62471 - ALIMENTAZIONE DA RETE DI SICUREZZA (SIC) - ALIMENTAZIONE A 216VDC/230 VCA E 50 HZ - GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65 - CLASSE DI ISOLAMENTO 2 - FUNZIONAMENTO IN SOLA EMERGENZA - FLUSSO IN EMERGENZA SECONDO LA NORMA CEI EN60598-2-22: 650 lm. (NP.02 / 14M.01.046.08)
	APPARECCHIO ILLUMINANTE DI TIPO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - CORPO: IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE - FORMA: RETTANGOLARE - SCHERMO: IN POLICARBONATO DIFFONDENTE PRISMATIZZATO INTERNAMENTE - SORGENTE: LED AD ALTA INTENSITA' DA 0.5W CON CLASSE OTTICA CERTIFICATA ESENTE (RG0) CEI EN 62471 - ALIMENTAZIONE DA RETE DI SICUREZZA (SIC) - ALIMENTAZIONE A 230 VCA - 50 HZ - GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65 - CLASSE DI ISOLAMENTO 2 - FUNZIONAMENTO IN SOLA EMERGENZA - FLUSSO IN EMERGENZA SECONDO LA NORMA CEI EN60598-2-22: 650 lm. - AUTONOMIA: 3 ORE (NP.02 / 14M.02.029.05)
	SISTEMA A BATTERIA CENTRALIZZATA CON POTENZA NON LIMITATA (CPS) CONFORME ALLA NORMA EN 50171 PER ALIMENTAZIONE DEI APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE E SEGNALEZIONE DI SICUREZZA INTERNAMENTE CABLATI. - ALIMENTAZIONE A 216VDC/230 VCA E 50 HZ - MAX N°16 MODULI DI USCITA MLD42 (2 CIRCUITI DA 4A) - BLOCCO BATTERIA A 216V (N°18x12V) A LUNGA VITA TIPO OGIV, AL Pb ERMETICHE SENZA MANUTENZIONE A PROVA DI PERDITE - VITA ATTESA DI SERVIZIO 10-12 ANNI - UNITÀ DI MONITORAGGIO SULLO STATO DEL SISTEMA MSWC-I/O INTEGRATO - MODULO DI RICHIESTA DI COMMUTAZIONE MIMO INTEGRATO - MODULO DI MONITORAGGIO MCC INTEGRATO - CABINET IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO DI DIM. 1950x600x450 MM (HxLxP) - GRADO DI PROTEZIONE IP20 (NP.04 / B.62.75.0140; 165 / NP.05)
	QUADRO DI ZONARE/A.PIANO IN LAMIERA PER IL CONTENIMENTO DEI MODULI DI RICHIESTA DI COMMUTAZIONE MMO E RELATIVE PROTEZIONI (035349.b / NP.06)
SUPERVISIONE	
	PC CLIENT SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DI SICUREZZA (SARANNO SUPERVISIONATI DA TALES POSTAZIONE ANCHE GLI IMPIANTI RELATIVI AL PARCHEGGIO P1-P2 E SARÀ PREVISTA LA PREDISPOSIZIONE PER IL COLLEGAMENTO DELLE SUPERVISIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELATIVI ALLA FUTURA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE)

RIVELAZIONE INCENDI

	CENTRALE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI DI TIPO A A MULTIPROCESSORE PER LA GESTIONE FINO A 1008 INDIRIZZI (14M.16.001.01)
	PANNELLO REMOTO DI RIPETIZIONE STATI/ALLARMI IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI (14M.16.007.01)
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO AD INDIRIZZO (INSTALLAZIONE A SOFFITTO S.N.D.S.) (143014.a / NP.18)
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO AD INDIRIZZO (INSTALLAZIONE ALL'INTERNO CONTROSOFFITTO/CONTROPAVIMENTO) (143014.a / NP.18)
	NUMERO n. RIVELATORI OTTICI DI FUMO ANALOGICI AD INDIRIZZO AD ELEVATA SENSIBILITA', INSTALLATI NEI CANALI DI RIPRESA E MANDATA ARIA (CAM = CANALE DI MANDATA; CAR = CANALE DI RIPRESA) (14M.16.017.01 / NP.18)
	RIVELATORE ANALOGICO TERMOCOPLOMETRICO AD INDIRIZZO (INSTALLAZIONE A SOFFITTO S.N.D.S.) (143015 / NP.18)
	PANNELLO AVVISATORE OTTICO INSTALLATO IN VISTA A PARETE hinst-2.3m S.N.D.S. (= PER ESTERNO DI TIPO ACUSTICO) (14M.16.005.01 / NP.18)
	SIRENA DI "ALLARME INCENDIO" PER ESTERNO AUTOALIMENTATA (14M.16.019.01 / NP.18)
	MODULO DI COMANDO A n. INDIRIZZI (14M.16.005.01 / NP.18)
	MODULO DI INGRESSO A n. INDIRIZZI (14M.16.004.01 / NP.18)
	MAGNETE DI RITENUTA PORTA TAGLIAFUOCO, PER PULSANTE A SGANCIO MANUALE E CON RIV. INC. (145021.c / 145021.d / NP.24)
	SISTEMA DI RIVELAZIONE A CAMPIONAMENTO D'ARIA: TUBAZIONE IN PVC FORATO PER PRELIEVO ARIA DAL CONTROSOFFITTO
	CENTRALE DI ASPIRAZIONE PER SISTEMA DI RIVELAZIONE A CAMPIONAMENTO D'ARIA COMPLETA DI N.1/2 RIVELATORI OTTICI DI FUMO (ALIMENTAZIONE 24VCC)
	PULSANTE MANUALE AVVISATORE D'INCENDIO AD INDIRIZZO (143020.a / NP.18)
	PULSANTE MANUALE PER SBLOCCO MAGNETE DI RITENUTA PORTE TAGLIAFUOCO (hinst-1.5m, di colore rosso) (NP.24)
	EVACUATORE DI FUMO E CALORE
	COMANDO MANUALE APERTURA EVACUATORE DI FUMO
	RIPIETITORE OTTICO DI ALLARME INCENDIO (14M.16.011.02 / NP.18)
	n. SERRANDE TAGLIAFUOCO (COMPRESSE NEL PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI)
	ALIMENTATORE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI CONFORME EN54-4 E COMPLETO DI MODULI DI DIAGNOSTICA E SEGNALEZIONE - 2-5A INSTALLATO IN QUADRO DEDICATO, A PARETE E IN VISTA, COMPLETO DI ORGANI DI SEZIONAMENTO E PROTEZIONE (14M.16.003.01)

NOTE:

(1) Stato/Comando serrande ventilazione naturale corroidi

- lo sgancio dei magneti di ritenuta porte avverrà in modo cumulativo per compartimento, con comando al telereuttore ubicato nel relativo quadro di piano/zona;
- lo sgancio delle serrande tagliafuoco avverrà in modo cumulativo per compartimento, con comando da modulo indirizzato al telereuttore ubicato nel relativo quadro di piano/zona;

DIFFUSIONE SONORA	
	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA GENERALE (NP.09 / NP.10)
	BASE MICROFONICA GENERALE CON SELEZIONE ZONE (NP.11 / NP.23)
	BASE MICROFONICA VIGILI DEL FUOCO (NP.09 / NP.10 / NP.22)
	BASE MICROFONICA PER COMUNICAZIONI LOCALI SU UNA UNICA ZONA
	DIFFUSORE DI SUONO PER INCASSO EN54-24 CON CALOTTA ANTIFIAMMA NEL CONTROSOFFITTO P=6W
	DIFFUSORE DI SUONO PER ESTERNO EN54-24 PARETE/SOFFITTO P=6W (14M.06.003.02 / NP.17)
	PROIETTORE DI SUONO ABS EN54-24 CON TRASFORMATORE DI POTENZA P=20W (NP.12 / NP.17)
	PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE P=10W, GRADO DI PROTEZIONE IP 65

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E SICUREZZA

 SG srl

APPLICAZIONE A PAFANONE

- INSTALLAZIONE A PAFANONE A PARETE (HINST-225 SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) O A SOFFITTO
- DISTANZA DI RICONOSCIMENTO: FINO A 32m ca.
- CORPO: IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE
- FORMA: RETTANGOLARE
- SCHERMO: IN POLICARBONATO DIFFONDENTE PRISMATIZZATO INTERNAMENTE
- SORGENTE: LED AD ALTA EFFICIENZA
- ALIMENTAZIONE DA RETE DI SICUREZZA (SIC)
- ALIMENTAZIONE A 216VDC/230 VCA E 50 HZ
- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40
- CLASSE DI ISOLAMENTO 2
- FUNZIONAMENTO IN SOLA EMERGENZA
- COMPLETO DI SIMBOLOGIA BIANCO-VERDE PER INDICAZIONE DELLE VIE DI FUGA. (NP.03 / 14M.01.046.08)

APPLICAZIONE A PAFANONE

- INSTALLAZIONE A PAFANONE A PARETE (HINST-225 SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) O A SOFFITTO
- DISTANZA DI RICONOSCIMENTO: FINO A 32m ca.
- CORPO: IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE
- FORMA: RETTANGOLARE
- SCHERMO: IN POLICARBONATO DIFFONDENTE PRISMATIZZATO INTERNAMENTE
- SORGENTE: LED AD ALTA INTENSITA' DA 0,5W CON CLASSE OTTICA CERTIFICATA ESENTE (RG0) CEI EN 62471
- ALIMENTAZIONE DA RETE DI SICUREZZA (SIC)
- ALIMENTAZIONE A 216VDC/230 VCA E 50 HZ
- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65
- CLASSE DI ISOLAMENTO 2
- FUNZIONAMENTO IN SOLA EMERGENZA
- FLUSSO IN EMERGENZA SECONDO LA NORMA CEI EN60598-2-22: 300 lm. (NP.01 / 14M.01.046.08)

APPLICAZIONE A PAFANONE

- INSTALLAZIONE A PAFANONE A PARETE (HINST-225 SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) O A SOFFITTO
- DISTANZA DI RICONOSCIMENTO: FINO A 32m ca.
- CORPO: IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE
- FORMA: RETTANGOLARE
- SCHERMO: IN POLICARBONATO DIFFONDENTE PRISMATIZZATO INTERNAMENTE
- SORGENTE: LED AD ALTA INTENSITA' DA 0,5W CON CLASSE OTTICA CERTIFICATA ESENTE (RG0) CEI EN 62471
- ALIMENTAZIONE DA RETE DI SICUREZZA (SIC)
- ALIMENTAZIONE A 216VDC/230 VCA E 50 HZ
- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65
- CLASSE DI ISOLAMENTO 2
- FUNZIONAMENTO IN SOLA EMERGENZA
- FLUSSO IN EMERGENZA SECONDO LA NORMA CEI EN60598-2-22: 650 lm. (NP.02 / 14M.01.046.08)

APPLICAZIONE A PAFANONE

- INSTALLAZIONE A PAFANONE A PARETE (HINST-225 SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) O A SOFFITTO
- DISTANZA DI RICONOSCIMENTO: FINO A 32m ca.
- CORPO: IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE
- FORMA: RETTANGOLARE
- SCHERMO: IN POLICARBONATO DIFFONDENTE PRISMATIZZATO INTERNAMENTE
- SORGENTE: LED AD ALTA INTENSITA' DA 0,5W CON CLASSE OTTICA CERTIFICATA ESENTE (RG0) CEI EN 62471
- ALIMENTAZIONE DA RETE DI SICUREZZA (SIC)
- ALIMENTAZIONE A 230 VCA - 50 HZ
- GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65
- CLASSE DI ISOLAMENTO 2
- FUNZIONAMENTO IN SOLA EMERGENZA
- FLUSSO IN EMERGENZA SECONDO LA NORMA CEI EN60598-2-22: 650 lm. (NP.02 / 14M.02.029.05)
- AUTONOMIA: 3 ORE

CPS

SISTEMA A BATTERIA CENTRALIZZATA CON POTENZA (CPS) CONFORME ALLA NORMA EN 50717 PER ALIMENTAZIONE DEI APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE E SEGNALEZIONE DI SICUREZZA INTERNAMENTE CABLATO.

- ALIMENTAZIONE A 216VDC/230 VCA E 50 HZ
- MAX N°16 MODULI DI USCITA MLC42 (2 CIRCUITI DA 4A)
- BLOCCO BATTERIA A 216V (N°18x12V) A LUNGA VITA TIPO OGV, AL Pb ERMETICHE SENZA MANUTENZIONE A PROVA DI PERDITE
- VITA ATTESA DI SERVIZIO 10-12 ANNI
- UNITÀ DI MONITORAGGIO SULLO STATO DEL SISTEMA MSWC-I/O INTEGRATO
- MODULO DI RICHIESTA DI COMMUTAZIONE MMO INTEGRATO
- MODULO DI MONITORAGGIO MCC INTEGRATO
- CABINET IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO DI DIM. 1950x600x450 MM (HxLxP)
- GRADO DI PROTEZIONE IP20 (NF04 / B.62.7.3/040.165 / NF03)

Q_MMO

QUADRO DI ZONA/AREA/PIANO IN LAMIERA PER IL CONTENIMENTO DEI MODULI DI RICHIESTA DI COMMUTAZIONE MMO E RELATIVE PROTEZIONI (035549 / 0 NF03)

SUPERVISIONE

PC CLIENT SUPERVISIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DI SICUREZZA
 (SARANNO SUPERVISIONATI DA TALE POSTAZIONE ANCHE GLI IMPIANTI RELATIVI AL PARCHEGGIO P1-P2 E SARA' PREVISTA LA
 PREDISPOSIZIONE PER IL COLLEGAMENTO DELLE SUPERVISIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELATIVI ALLA FUTURA
 REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE)

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.8 BERICA
VIALE RODOLFI N.37 - 36100 VICENZA (VI)
UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI



LAVORI DI ADEGUAMENTO PER LA SICUREZZA INCENDI
III° LOTTO - OSPEDALE SAN BORTOLO

IMMOBILE	EDIFICIO	LIVELLO	CODICE
Ospedale San Bartolo	3	-	
LIVELLO PROGETTAZIONE			
PROGETTO ESECUTIVO			
TITOLO			
Edificio III° Lotto Legenda Simboli			

COMMITTENTE UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.8 BERICA	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giovanni PAVESI	 EP Engineering Technological Systems Projects Tel. +39 0444 52 01 84 Fax +39 0444 27 52 52 Cell. +39 335 5846819 e-mail: studio.elettroprogetti@gmail.com Pec : gabriele.betto@pec.epi.it Sede Amministrativa: Via Garibaldi n°42 - 36043 Canissano Vicentino (VI) Sede Operativa: Via Lago d'Orta n°2 - 36100 Vicenza

Revisione	Descrizione			DATA
00	Prima Emissione	ELABORAZIONE	per. ind. Gabriele Bettio	30/10/2017
		VERIFICA	Ing. Antonio Nardella	
		VALIDAZIONE	Ing. Antonio Nardella	
		APPROVAZIONE	Ing. Antonio Nardella	