KEY-PLAN

DISTANZA DI VISIBILITA' - SEGNALI DI SICUREZZA - UNI EN 1838-2013



l = p x h

dove:

l è la distanza di osservazione;

h è l'altezza del segnale;

z è una costante pari a 100 per segnali illuminati esternamente e pari a 200 per segnali illuminati internamente

52 mm	RAPPRESENTAZIONE IN PIANTA

REGIONE DEL VENETO

ULSS8 BERICA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE VENETO

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.8 BERICA

VIALE RODOLFI N.37 - 36100 VICENZA (VI)

UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI



LAVORI DI ADEGUAMENTO PER LA SICUREZZA INCENDI III° LOTTO - OSPEDALE SAN BORTOLO

IMMOBILE	EDIFICIO	LIVELLO	CODICE
Ospedale San Bortolo	3	7	

LIVELLO PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

Edificio III° Lotto

Distribuzione canalizzazioni portacavi e iluminazione di sicurezza - Livello 7

COMMITTENTE

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.8 BERICA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni PAVESI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Antonio NARDELLA

ANTONIO NARDELLA AULSS 8 BERICA 26.10.2021 13:28:20 UTC

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

EP Engineering
Technological Systems Project

Firmato digitalmente da
Gabriele Bettio
CN = Bettio Gabriele
O = Perito Industriale
SerialNumber = BTTGRL66L28B157Q
C = IT

Tel. +39 0444 52 51 64
Fax. +39 0444 27 52 52
P.I. 02 44 7 20 24 9 - C.F.
e-mail: studio.eptechnicalsystems@gmail.com
Pec: gabriele.bettio@ppi.it-epi.it
Studio Associato
Via Garibaldi n° 40 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede Operativa:
Via Lago d'Orta n° 2 - 36100 Vicenza

Codice Progetto	Codice Elaborato
1811	P7_3L_CA/IS

Revisione	Descrizione			DATA
00	Prima Emissione	ELABORAZIONE	per. ind. Gabriele Bettio	15/09/2018
		VERIFICA	Ing. Antonio Nardella	
		VALIDAZIONE	Ing. Antonio Nardella	
		APPROVAZIONE	Ing. Antonio Nardella	