IMPIANTI FLUIDI - EMICICLO NORD - PIANO TERZO



IMPIANTI FLUIDI - EMICICLO SUD - PIANO TERZO



IMPIANTI AERAULICI - EMICICLO NORD - PIANO TERZO

IMPIANTI AERAULICI - EMICICLO SUD - PIANO TERZO



LEGENDA

- PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO CON FINITURA METALLICA
- COMPLESSO CON VALVOLE DI REGOLAZIONE E INTERCETTAZIONE PER PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO
- RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO VERNICIATO
- SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO VERNICIATO
- VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE INSTALLATO A SOFFITTO IN VISTA (CON MOBILE)
- VENTILCONVETTORE A CASSETTA INSTALLATO AD INCASSO
- LOCALE DOTATO DI PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
- GIUNTO COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE IN ACCIAIO A SOFFIETTO
- BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO A CANALE CON SERRANDA
- UNITA' TERMINALE DI MANDATA SILENZIATA CON BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO
- NUMERAZIONE COLONNE FLUIDI
- CMn IDENTIFICAZIONE CAVEDI

- R.RS1 — TUBAZ. ANDATA RISCALDAMENTO
- R.RS1 — TUBAZ. RITORNO RISCALDAMENTO
- A.REF — TUBAZ. ANDATA ACQUA REFRIGERATA
- R.REF — TUBAZ. RITORNO ACQUA REFRIGERATA
- A.BTR.C — TUBAZ. ANDATA BATTERIE CALDE
- R.BTR.C — TUBAZ. RITORNO BATTERIE CALDE
- A.BTR.F — TUBAZ. ANDATA BATTERIE FREDDE
- R.BTR.F — TUBAZ. RITORNO BATTERIE FREDDE
- A.BTR.P — TUBAZ. ANDATA BATTERIE DI POST RISCALDAMENTO
- R.BTR.P — TUBAZ. RITORNO BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO
- A.PAN.PAV — TUBAZ. ANDATA PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
- R.PAN.PAV — TUBAZ. RITORNO PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
- A.RAD — TUBAZ. ANDATA RADIATORI
- R.RAD — TUBAZ. RITORNO RADIATORI
- VAP — TUBAZ. ANDATA VAPORE PRIMARIO
- COND — TUBAZ. CONDENSA
- A.PAN — TUBAZ. ANDATA PANNELLI A SOFFITTO
- R.PAN — TUBAZ. RITORNO PANNELLI A SOFFITTO
- A.FC.REF — TUBAZ. ANDATA VENTILCONVETTORI SOLO FREDDO
- R.FC.REF — TUBAZ. RITORNO VENTILCONVETTORI SOLO FREDDO
- COND.FC — TUBAZ. CONDENSA FANCOIL
- VAP U — TUBAZ. ANDATA VAPORE UMIDIFICAZIONE

LEGENDA

- DIFFUSORE DI MANDATA O RIPRESA AD EFFETTO ELICOIDALE AD ELEVATA INDUZIONE CON CAMERA DI RACCORDO - Dim. 600x600 mm
- DIFFUSORE DI MANDATA AD EFFETTO ELICOIDALE AD ELEVATA INDUZIONE CON FILTRO ASSOLUTO E CAMERA DI RACCORDO
- DIFFUSORE DI MANDATA O RIPRESA QUADRANGOLARE MULTIDIREZIONALE CON RACCORDO
- DIFFUSORE LINEARE A FERITOIA/E CON PLENUM
- BOCCHETTA DI MANDATA ARIA
- BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA
- BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA CON FILTRO CONDENSA GRASSI
- DIFFUSORE AD UGELLO PER GRANDI ALTEZZE
- a : mch / b : mch — BOCCHE DI RIPRESA A PARETE PER SALE OPERATORIE E SIMILI "a": ALTA; "b": BASSA
- VALVOLA ANEMOSTATICA DI ASPIRAZIONE
- DIFFUSORE DI MANDATA A PIANO FORELLINATO INOX CON FILTRO ASSOLUTO PER SALE OPERATORIE
- GRIGLIA DI TRANSITO SU PORTA CON SUPERFICIE "X": dm² - Superficie = 10 dm² ove non specificato
- PORTA RIALZATA DI 3 cm PER TRANSITO ARIA (OPERE EDILI)
- UNITA' TERMINALE DI RIPRESA SILENZIATA
- UNITA' TERMINALE DI MANDATA SILENZIATA
- UNITA' TERMINALE DI MANDATA SILENZIATA CON BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO
- REGOLATORE DI PORTATA ARIA MOTORIZZATO CON SILENZIATORE, PORTATA SUPERIORE A 4.500 mch
- SERRANDA TAGLIAFUOCO
- BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO DA CANALE CON SERRANDA DI TARATURA MANUALE
- CANALE DI MANDATA ARIA
- CANALE DI RIPRESA ARIA
- CANALE DI ESPULSIONE ARIA
- CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA
- CANALE FLESSIBILE
- CMn IDENTIFICAZIONE CAVEDI

SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTI FLUIDI - PIANO TIPOLOGICO TERRA



SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTI AERAULICI - PIANO TIPOLOGICO TERRA



keyplan



Per la redazione della *Presente Proposta* progettuale si è utilizzata, in parte, documentazione grafica e di testo del *Progetto di Riferimento* reso disponibile dalla ULSS 8 - Berica che ne ha autorizzato l'uso.

LEGENDA

- FASE 1
- AREA AL GREZZO
- OGGETTO DI SOLA GESTIONE

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Progetto di fattibilità tecnica ed economica del Completamento della Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano - Montecchio Maggiore

ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50

Project manager e Resp. Integrazione delle Discipline:
Ing. Antonino Lauria
Progetto architettonico:
Ing. Antonino Lauria
Progetto funzionale: Ing. Antonino Lauria
Progetto sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità ed edifici accessori : Ing. Antonino Lauria
Progetto strutture: Ing. Antonino Lauria
Progetto impianti elettrici, meccanici e speciali:
Ing. Marco Tura
Progetto prevenzione incendi :
Ing. Marco Tura
Coordinatore per la sicurezza:
Ing. Ugo Di Camillo
Collaboratori
Ing. Jasmine Chiarotti
Ing. Veronica Bassi
Ing. Matteo Ferruzzi
Arch. Michael Gamberini
Ing. Lara Guerra
Ing. Giovanni Tramontana
Ing. Valentina Turra
Ing. Emanuele Regini
Ing. Massimo Patti
Ing. Daniele Stoza

Progettisti

Highlevel Team ○ Engineering and MAnagement
T.H.E.MA.
PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA
Via Minozzo da Forlì 21
40122 Bologna ITALY
www.thema96.it

con la collaborazione specialistica di:
AIRIS
INGEGNERIA E SERVIZI
Via Del Porto 1
40122 Bologna ITALY
www.airis.it

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA
cmb
Via Carlo Marx 101
41011 Carpi (MO) ITALY
www.cmbcarpi.it

mandanti:
Siram spa group
Via Bisceglie 95
20152 Milano ITALY
www.siram.it

GELMINI
IMPIANTI TECNOLOGICI
Via Ferdi Nave 10
31058 San Martino B. A. (VR) ITALY
www.gelminiimpianti.it

Coopservice
Via Rochdale 5
42122 Reggio Emilia ITALY
www.coopservice.it

timbri e firme Imprese

disciplina	Elaborati impianti meccanici - Progetto Completamento Aree al Grezzo
nome documento	SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTI FLUIDO E AERAULICO, PIANO TIPOLOGICO TERRA — revisione 00
codice documento	PF.MEC.GRZ.SP.LY.202 — data 06/07/2018
scala	1:200 — motivo revisione -