LEGENDA

- PRESE GAS MEDICALI A PARETE IN FONDELLO A MURO
- VALVOLA A SFERA PER GAS
- PRESA EVACUAZIONE GAS ANESTETICI CON EIETTORE (SISTEMA VENTURI)
- QUADRO DI INTERCETTAZIONE DI COMPARTO ANTINCENDIO
- QUADRO DI INTERCETTAZIONE BLOCCO AREA
- GRUPPI DOPPI DI RIDUZIONE DI 2°STADIO
- QUADRO DI INTERCETTAZIONE ANTINCENDIO
- ALLARME COMPARTO ANTINCENDIO VIGILI DEL FUOCO (CON RIFERIMENTO DI COMPARTO)
- NUMERAZIONE COLONNE GAS MEDICALI
- IDENTIFICAZIONE CAVEDI

- OSS — OSSIGENO
- VO — VUOTO
- A.C. — ARIA COMPRESSA STERILE MEDICALE
- A.C.T. — ARIA COMPRESSA TECNICA
- A.C.S. — ARIA COMPRESSA STRUMENTALE
- CO_2T — ANIDRIDE CARBONICA TECNICA
- CO_2 — ANIDRIDE CARBONICA MEDICALE
- A.C.E. — ARIA COMPRESSA DI EVACUAZIONE
- AZ — PROTOSSIDO DI AZOTO
- EV. — EVACUAZIONE GAS ANESTETICI

LEGENDA

- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA
- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA FLANGIATA
- VALVOLA DI TARATURA
- RUBINETTO DI ARRESTO DA INCASSO A SFERA CON CAPPUCCIO CROMATO
- DETENTORE
- STABILIZZATORE REGOLATORE DI FLUSSO FLANGIATO
- PILETTA IN BRONZO
- PILETTA IN GHISA PER LOCALI TECNOLOGICI
- ISPEZIONE CON TAPPO ALLA BASE COLONNA DI SCARICO
- PUNTO FISSO TUBAZIONI
- COMPENSATORE DI DILATAZIONE
- VALVOLA A FARFALLA CON BLOCCO MECCANICO CON SERRATURA (Per reti antincendio)
- IDRANTE A MURO UNI45 CON MANICHETTA DA 20 m E LANCIA
- IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA DN100 CON DUE ATTACCHI UNI70 E UNO DN100
- ATTACCO AUTOPOMPA VVF DN100 CON DOPPIO ATTACCO UNI70 IN POZZETTO INTERRATO O INCASSATO A MURO
- IDRANTE SOTTOSUOLO DN80 CON UN ATTACCO UNI70
- CASSETTA INOX A PARETE O SU PIANTANA CON MANICHETTA UNI70 DA 30 m E LANCIA

- E P6 — ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 kg CLASSE ESTINGUENTE NON INFERIORE A 34A 233 B-C
- E CO_2 — ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA DA 5kg CLASSE ESTINGUENTE NON INFERIORE A 113B
- E P30 — ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA 30 kg CLASSE ESTINGUENTE NON INFERIORE A A-B1-C
- AF — TUBAZIONE ANTINCENDIO
- AFA — TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA
- AFA REC — TUBAZIONE ACQUA FREDDA DI RECUPERO CASSETTE WC
- ACS — TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
- ARC — TUBAZIONE DI RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA
- DEM — TUBAZIONE ACQUA DEMINERALIZZATA
- SCI — TUBAZIONE DI SCARICO A SOFFITTO
- SCI — TUBAZIONE DI SCARICO SOTTOPAVIMENTO
- SCH / SCH — TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE REFLUE LABORATORI
- VENT — TUBAZIONE DI VENTILAZIONE SCARICHI
- I... — NUMERAZIONE COLONNE IMPIANTO IDRICOSANITARIO
- A... — NUMERAZIONE COLONNE IMPIANTO ANTINCENDIO
- S... — NUMERAZIONE COLONNE DI SCARICO
- DMx — IDENTIFICAZIONE CAVEDI

SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI - PIANO SECONDO - BLOCCO OPERATORIO

SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTI IDRICO E ANTINCENDIO - PIANO SECONDO - BLOCCO OPERATORIO

keyplan



Per la redazione della *Presente Proposta* progettuale si è utilizzata, in parte, documentazione grafica e di testo del *Progetto di Riferimento* reso disponibile dalla ULSS 8 - Berica che ne ha autorizzato l'uso.

LEGENDA

- FASE 1
- AREA AL GREZZO
- OGGETTO DI SOLA GESTIONE

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Progetto di fattibilità tecnica ed economica del Completamento della Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano - Montecchio Maggiore

ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50

timbri e firme Progettisti

Progettisti

Highlevel Team - Psychworks and Management
T.H.E.MA. — PROGETTAZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA
Via Minozzo da Forlì 21, 40122 Bologna ITALY, www.themaBE.it

con la collaborazione specialistica di:
AIRIS — Via Del Porto 1, 40122 Bologna ITALY, www.airis.it

costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

MANDATARIA
cmb — Via Carlo Marx 101, 41012 Carpi (MO) ITALY, www.cmbcarpi.it

mandanti:
Siram — Via Bourgogne 59, 20131 Milano ITALY, www.siram.it
GELMINI IMPIANTI TECNOLOGICI — Via Ferdi Nievo 10, 31058 San Martino B. A. (VR) ITALY, www.gelminiimpianti.it
Cooperativa — Via Rochdale 5, 42122 Reggio Emilia ITALY, www.cooperativa.it

timbri e firme Imprese

disciplina	Elaborati impianti meccanici - Progetto Completamento Blocco Operatorio		
nome documento	SCHEMA DISTRIBUZIONE IMPIANTI IDRICO, ANTINCENDIO E GAS MEDICALI PIANO SECONDO	revisione	00
codice documento	PF.MEC.BOP.SP.LY.213	data	06/07/2018
scala	1:200	motivo revisione	-